



D181045

Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra



Akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Inspektionsstelle des Geschäftsfeldes Öffentliche Gesundheit, PSID: 0406

Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing
Bahnstraße 6
3424 Zeiselmauer
Österreich

Datum: 28.09.2018
Kontakt: Mag. Elisabeth Arnberger
Tel.: +43(0)5 0555 37276
Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: elisabeth.arnberger@ages.at
Dok. Nr.: D-16992105

INSPEKTIONSBERICHT

über eine Inspektion gem. ÖNORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils gültigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Prüfbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur für den/die Untersuchungsauftrag/-aufträge der gegenständlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Ganzen vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden

Auftragsnummer: 18110710

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing
Kundennummer: 6205086
Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)
Inspeziertes Objekt: WVA Wolfpassing
Anlagen-Id: WB-7264

Leiterin der Inspektion: Mag. Elisabeth Arnberger

Rechnungsempfänger: Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing, Bahnstraße 6, 3424 Zeiselmauer
Inspektionsbericht ergeht an: Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing



GUTACHTEN

Vom bakteriologischen Standpunkt aus entsprach das Wasser in den überprüften Objekten zum Zeitpunkt der Probenahme im Rahmen der vorliegenden Untersuchungsergebnisse den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachterin:



Mag. Elisabeth Arnberger

Signaturwert	Kz2maowSxQhvgUA01dvsDyUPg170o3Z2e9cgqG1vT+BfTZ7NMe/pFhwxBS0oMtJFtzye8lo1qmU bhGcc1BeYQTP9nUiIUJZKv5T1+15YBHqAoUTyKtCHjg4xC6YExo/Tk46DS3Htbqv/05R5r9JmID stycmqA0A6xvKgYwe3A4cj9JZT78UpXudrlvyOAuz3m50IXH9qL7196o7rJkoMoorozo7mcnUboe lUv1xc+dL8H7ajVbT8oLQdAdX4brfD+3Ij21JcMCIqus2Ue9AokRz7kgmF5qXH5rnVjPH5CG6A+ kdsTfpo8hMki5OX4otsxJ0piC8fRvbYw3Qr1YA==	
	Unterzeichner	EMAIL=hans.radowan@ages.at, serialNumber=203308992429, CN=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, OU=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, O=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, C=AT
	Datum/Zeit-UTC	2018-09-28T10:04:55Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02, OU=a-sign-corporate-light-02, O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH, C=AT
	Serien-Nr.	1374133028
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
	Parameter	etsi-bka-moa-1.0
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at	

Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra



Akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Inspektionsstelle des Geschäftsfeldes Öffentliche Gesundheit, PSID: 0406



D181116



Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing
Bahnstraße 6
3424 Zeiselmauer
Österreich

Datum: 10.10.2018
Kontakt: Mag. Elisabeth Arnberger
Tel.: +43(0)5 0555 37276
Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: elisabeth.arnberger@ages.at
Dok. Nr.: D-17007793

INSPEKTIONSBERICHT

über eine Inspektion gem. ÖNORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils gültigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Prüfbericht und Gutachten

Dieser Inspektionsbericht gilt nur für den/die Untersuchungsauftrag/-aufträge der gegenständlichen Auftragsnummer.

Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden

Auftragsnummer: 18110711

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing
Kundennummer: 6205086
Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)
Inspiziertes Objekt: WVA Volksschule Zeiselmauer, Kirchenpl.4
Anlagen-Id: WB-1412

Leiterin der Inspektion: Mag. Elisabeth Arnberger

Rechnungsempfänger: Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing, Bahnstraße 6, 3424 Zeiselmauer
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der NÖ Landesregierung
Amt der NÖ Landesregierung / **Datei über Schnittstelle**
Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing




GUTACHTEN

Die vorliegende Probe stellt eine chemische Kontrolluntersuchung zu Auftragsnummer 18049227 dar.

Das Wasser der VWA Volksschule Zieselmauer, entspricht in dem überprüften Objekt im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachterin:



Mag. Elisabeth Arnberger

Signaturwert	K5Lig9SRHQCo7vce7yJ2DtNr0tEsS0Az0fSdvjJwrxwBD36MaYoQnRokWoXueU0SGbTfTzAz5OFFm pW38utBBpmMumReTyXxb0L2j8+aOCpGiw0B5GAl/3Vi/1mvlAMvyaRX26OU5pDaA9UMuprNqLfIy OhSVOP1PSd5lyx8+oUw9e4yeEgyGxFSHQZLEUEFyEgGhtJ6kKEZqw7tAt/5Mz7g4yJDCAP3uSc3O teORAibZC8n24ssyLkBBtTvRiCuFqCdGfYWHFWk3j3MJNokxWNq/5NjkwBdprYPiIXsSEZ4rt8O p1PT0312H0K0sBd9tDb8gviaFw0ljLI88zeN0Q==	
	Unterzeichner	EMAIL=hans.radowan@ages.at,serialNumber=203308992429,CN=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH,OU=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH,O=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH,C=AT
	Datum/Zeit-UTC	2018-10-10T13:33:47Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02, O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	1374133028
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at;binaer:v1.1.0
	Parameter	etsi-bka-moa-1.0
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at	